

Kiegészítő tájékoztatás

Ajánlatkérő neve: Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet
Eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés, felvonók cseréje 2 részben
Eljárás típusa: Kbt. 115. § (2)-(4) bekezdése szerinti nyílt eljárás

Ajánlatkérő a fenti tárgyban a Kbt. 115. § (2)-(4) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított, melynek ajánlati felhívást 2018. március 19-én küldte meg a meghívandó gazdasági szereplők részére.

**Kiegészítő tájékoztatás Ajánlattevő által feltett kérdések vonatkozásában.
Ajánlatkérő által megadott válaszokat dönt, félkövér betűtípussal tüntetjük fel.**

1. Kérdés:

Áttekintettük a felvonó berendezések megadott műszaki paramétereit.

Kérnék információt arról, hogy a megadott 2 db 675 kg felvonó, melynek kabin teherbírásától és kabin méretétől (melynek kabin mérete 1200 mm x 1400mm,) eltérhetünk-e.

A felvonók típus mérete 630 kg, 1100mm x 1400mm

Ugyanezen kérésünk merül fel az betegszállító felvonóknál is.

A kiírt felvonó teherbírása 1650 kg.

A felvonók típus mérete 1600 kg.

Egyben kérnénk annak a lehetőségnek biztosítását, hogy ajánlatunkat a 2018.04.06.-val adhassuk le, a már tisztázott műszaki tartalommal, a hátralévő idő rövidsége miatt.

Válasz: Ajánlatkérő felülvizsgálta és módosította a műszaki paramétereket. A módosított dokumentációt a kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhetővé teszi.

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében módosította az ajánlattételi határidőt 2018.04.05 11:00 órára.

Hatvan, 2018. március 29.



Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ajánlatkérő képviselőjeként